

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Sikla GmbH
In der Lache 17
DE-78056 Villingen-Schwenningen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4950064	4	24.10.2025	23.10.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrschelle / Pipe bracket
"Stabil D-3G m.E."

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der Vds-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-10:2022-08

Köln, den 22.10.2025

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellingen

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/[to Approval No. G 4950064](#) vom/[dated](#) 22.10.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rohrschlaufe mit Schalldämmleinlage aus Silikonprofilgummisträngen / Pipe bracket with sound insulation insert made of silicone profile rubber strands	Stabil D-3G m.E.		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4950064 vom/ [dated](#) 22.10.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
 The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	251305-AU01+WAL01-PB01 201079-AU01+WAL01-PB01 WAL 16075 WAL 391	08.10.2025 23.10.2020 06.10.2016 11.07.1985	
Liste der eingereichten Unterlagen sowie alle darin aufgeführten Unterlagen / List of the submitted documents as well as all documents specified therein	Zeichnungsaufstellung G4950064_B Stabil D3G SIL	08.10.2025	2
Montageanleitung / Installation instructions	Rohrschellen und Zubehör Stabil D-3G	04/2025	2
	089/11a-V1.0-04/2023	04/2023	1

zur Anerkennungsnummer/[to Approval No. G 4950064](#) vom/[dated](#) 22.10.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Die Rohrschelle mit Schalldämmeinlage darf nur in Anlagen verwendet werden, bei denen eine Schalldämmung zur Auflage gemacht wird.

Farbe der Einlage:

- rot

in den Größen:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • DN 20 bis einschließlich DN 50 | für Anschlussgewinde M8 |
| • DN 50 bis einschließlich DN 100 | für Anschlussgewinde M10 |
| • DN 100 bis einschließlich DN 150 | für Anschlussgewinde M12 |
| • DN 150 bis einschließlich DN 200 | für Anschlussgewinde M16 |

in Werkstoff:

- Stahl / galvanisch verzinkt HCP

The pipe bracket with sound insulation insert may only be used in installations where sound insulation is a requirement.

Colour of insert:

- red

in the sizes:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • DN 20 up to and including DN 50 | for connection thread M8 |
| • DN 50 up to and including DN 100 | for connection thread M10 |
| • DN 100 up to and including DN 150 | for connection thread M12 |
| • DN 150 up to and including DN 200 | for connection thread M16 |

in material:

- Steel / galvanized HCP